Parametry filtra: Wszystkie analizy

Próbka nr: 042806/09/2014

Data poboru: 2014-09-05

Miejsce poboru: Oczyszczalnia ścieków w Ogrodzieńcu: Miejsce składowania osadu ściekowego

parametr	wynik	jedn.
Chrom (Cr)	28,3	mg/kg s.m.
Cynk (Zn)	1481	mg/kg s.m.
Fosfor ogólny	1,31	% s.m.
Kadm (Cd)	3,23	mg/kg s.m.
Liczba Ascaris sp.	0	liczba/kg s.m.
Liczba Toxocara sp.	0	liczba/kg s.m.
Liczba Trichuris sp.	0	liczba/kg s.m.
Magnez (Mg)	0,43	% s.m.
Miedź (Cu)	148	mg/kg s.m.
Nikiel (Ni)	18,9	mg/kg s.m.
Obecność Salmonella sp.	nie wykonano	w badanej masie lub objętości
Obecność specyficznego DNA Salmonella sp.	nie stwierdzono	w badanej masie lub objętości
Ołów (Pb)	99,7	mg/kg s.m.
pH	8,6	-
Rtęć (Hg)	0,31	mg/kg s.m.
Substancja organiczna	69,5	% s.m.
Sucha masa	13,8	%
Wapń (Ca)	4,61	% s.m.
Zawartość azotu amonowego	0,45	% s.m.
Zawartość azotu ogólnego	5,51	% s.m.